

Tehnilisi tingimusi on vaja:

- projekti või detailplaneeringu koostamiseks;
- elektritööde kavandamisel;
- ajutise võrguühenduse ehitamiseks.

Uue madalpingel liitumise ja hoone elektripaigaldise projekteerimise tehnilised tingimused***Võrguettevõtja tegevused:***

- Liitumislepingu täitmisel ehitab Sagro Elekter OÜ välja liitumispunkti.
- Väljaehitatud liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale.
- Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti täpne asukoht võib täpsustada Sagro Elekter OÜ poolse projekteerimise käigus.
- Üldjuhul paigaldatakse liitumiskilp kinnistu piirile.

Liituja tegevused:

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Sagro Elekter OÜ poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
Rajatava sisestuskaabli ristumisel Sagro Elekter OÜ liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Sagro Elekter OÜga.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

Pingestamiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud liitumislepingu tüüptingimustes.